

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2017010303993838

发证日期: 2022年06月15日

有效期至: 2031年05月20日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称 欣灵电气股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清经济开发区纬十九路328号

产品名称和系列、规格、型号 固体继电器
NJG2-T; Ui: 480V; Uimp: 4kV; AC-12; Ue: AC40V~480V; Ie: 10A、15A、20A、25A、30A、40A、60A、80A、100A、120A; Ith: 10A、15A、20A、25A、30A、40A、60A、80A、100A、120A; 外壳防护等级: IP10. 型号解释详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.5-2017

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年03月12日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈刚

谢肇煦



中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C(2) 0179432

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2017010303993838

第 1 页 共 1 页

纸 号: 179432

· 型号的解释:

N JG 2 - T □ □ □ - □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

- (1) 企业特征代号
- (2) 固态继电器
- (3) 设计序号
- (4) T: 三相
- (5) 输入电压类型, D: 直流; A: 交流
- (6) 输出电压类型, D: 直流; A: 交流
- (7) 输入电压, 032: DC3V~32V 或 DC5V~32V; 250: AC90V~250V; 024: AC/DC24V
- (8) 最大负载电流, 10A/15A/20A/25A/30A/40A/60A/80A/100A/120A
- (9) 负载电压, 220: AC24V~240V; 380: AC40V~480V; 024: DC12V~250V; 060 DC 5V~60V
- (10) F: 封闭式, 默认省略不写

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

