



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307668110

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、型号、规格

剩余电流动作断路器

NBHLE-40, NBHLE-40E; Uimp: 4kV; Ui: 500V; Ue: AC220V/230V/240V; In: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A; 瞬时脱扣类型: C型, D型; I Δ n: AC型: 0.01A, 0.03A; A型: 0.03A; 额定剩余动作类型: A型, AC型; 电子式; I Δ m: 500A; Icn=Ics: 4500A; 极数: 1P+N (1个保护极, N极可开闭, 适用于隔离)

产品标准和技术要求

GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年09月30日 有效期至: 2029年07月30日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024年07月31日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

