



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305651711

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、型号、规格

瞬时辅助触头组

NS2-FA0110, NS2-FA0101, NS2-FA1010, NS2-FA1001 Ui: 690V; Uimp: 瞬时辅助触头: 4kV, 故障信号触头: 2.5kV; Ith: 瞬时辅助触头: 6A, 故障信号触头: 2.5A; 瞬时辅助触头: AC-15: Ue/Ie: AC110V/127V/4.5A, AC220V/240V/3.3A, AC380V/415V/2.2A, AC690V/0.6A; DC-13: Ue/Ie: DC110V/1.3A, DC250V/0.5A; 故障信号触头: AC-14: Ue/Ie: AC110V/127V/0.5A, AC220V/240V/0.3A; DC-13: Ue/Ie: DC24V/1A, DC48V/0.3A, DC60V/0.15A; 外壳防护等级: IP20。
型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年07月03日 有效期至: 2029年07月02日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司






中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305651711

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号的解释：

NS2-FA□□□□



瞬时辅助触头（01 表示常闭，10 表示常开）
故障信号触头（01 表示常闭，10 表示常开）
瞬时辅助代号
故障信号代号
设计序号
交流电动机起动器
企业特征代号

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司