



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010303647127

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、型号、规格

时间继电器
见附件证书和审批表

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年09月20日 有效期至：2029年06月24日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024年06月25日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010303647127

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NTE8;
Ui: 415V; Uimp: 4kV;
Ith: 5A : NTE8-A、NTE8-B、NTE8-J、NTE8-Y、NTE8-M1、NTE8-M2;
10A : NTE8-C;
Us: NTE8-A、NTE8-B、NTE8-J: AC/DC24V、AC110V、AC220V~240V、
AC380V~415V;
NTE8-C: AC110V~240V;
NTE8-Y: AC110V~240V、AC380V~415V;
NTE8-M1: DC24V、AC36V、AC110V~240V、AC380V~415V;
NTE8-M2: DC24V、AC110V~240V、AC380V~415V;
Ue/Ie:
NTE8-A、NTE8-B、NTE8-J、NTE8-Y、NTE8-M1、NTE8-M2:
AC-15: Ue/Ie: AC220V/0.75A, AC230V/0.75A, AC240V/0.75A,
AC380V/0.47A, AC400V/0.47A, AC415V/0.47A;
DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.27A;
NTE8-C: AC-15: Ue/Ie: AC220V/3A, AC230V/3A, AC240V/3A,
AC380V/1.9A, AC400V/1.9A, AC415V/1.9A;
DC-13: Ue/Ie: DC24V/1.1A;
Degree of protection: IP20
N TE 8 - □
① ② ③ ④
① 企业特征代号 Enterprise characteristic code
② 类别代号: 时间继电器 Category Code: Time relay
③ 设计序号 Design sequence number
④ A: 断开延时 Disconnect delay
B: 通电延时 Power on delay
C: 触发间隔延时 trigger interval delay
J: 间隔延时 Interval delay
Y: 星-三角启动延时 Star-triangle start delay
M1: 通电延时(多档式) Power on delay (multi-speed)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010303647127

证书附页：第 2 页 共 2 页

M2: 多延时型式 (多档式) Multi-delay type (multi-speed type)

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司