



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304639243

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

**产品名称和系列、型号、规格**

交流接触器

NC2-115, NC2-115Z, NC2-115/4, NC2-115Z/4, NC2-115Ns, NC2-115ZNs,  
NC2-115Ns/4, NC2-115ZNs/4, NC2-150, NC2-150Z, NC2-150/4, NC2-150Z/4,  
NC2-150Ns, NC2-150ZNs, NC2-150Ns/4, NC2-150ZNs/4; 详见附页。

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年06月06日 有效期至: 2029年06月05日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304639243

证书附页: 第 1 页 共 3 页

NC2-115,NC2-115Z,NC2-115/4,NC2-115Z/4,NC2-115Ns,NC2-115ZNs,  
NC2-115Ns/4,NC2-115ZNs/4,NC2-150,NC2-150Z,NC2-150/4,NC2-150Z/4,  
NC2-150Ns,NC2-150ZNs,NC2-150Ns/4,NC2-150ZNs/4

Uimp: 8kV;

Ui: 1000V;

Ue: AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V;

NC2-115,NC2-115Z,NC2-115/4,NC2-115Z/4,NC2-115Ns,NC2-115ZNs,  
NC2-115Ns/4,NC2-115ZNs/4:

Ith:200A;

AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/200A, AC380V/400V/200A, AC660V/690V/200A;

AC-3,AC-4:

Ue/Ie: AC220V/230V/115A, AC380V/400V/115A, AC660V/690V/86A;

NC2-150,NC2-150Z,NC2-150/4,NC2-150Z/4,NC2-150Ns,NC2-150ZNs,  
NC2-150Ns/4,NC2-150ZNs/4:

Ith:250A;

AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/250A,AC380V/400V/250A,AC660V/690V/250A;

AC-3,AC-4:

Ue/Ie: AC220V/230V/150A, AC380V/400V/150A, AC660V/690V/108A;

Us: AC:110V,120V,127V,200V,220V,230V,240V,380V,400V,415V,440V,  
500V,660V,50Hz;

110V,120V,127V,220V,230V,240V,277V,380V,400V,415V,440V,480V,  
600V,60Hz;

110V,110V~127V,120V,127V,220V,220V~240V,230V,240V,277V,  
380V,380V~415V,400V,415V,440V, 480V, 600V,50/60Hz;

DC:48V,110V,220V;

极数: 3P,4P;

配用的辅助触头: (外置)

F4(已获 CQC 证书, 证书编号为: CQC2010010305385018)

1NO1NC,2NO,2NC,4NO,4NC,2NO2NC,1NO3NC,3NO1NC;

Ith: 10A;

AC-15: Ue/Ie: AC220V/230V/2.7A,AC380V/400V/1.5A;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304639243

证书附页: 第 2 页 共 3 页

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.3A。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



**中国质量认证中心**  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304639243

证书附页：第 3 页 共 3 页

型号的解释：

NC2-□□□ □/□

极数（4 极，不注明表示 3 极）

派生代号，Z 表示直流操作，N,Ns,Nc 表示可逆接触器  
（N,Ns 为水平安装；Nc 为垂直安装）

（AC-3，380V/400V 时）额定工作电流（A）

设计序号

交流接触器

企业特征代号

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司