

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304009742

发证日期: 2022 年 03 月 11 日

有效期至: 2032 年 03 月 10 日

|                   |   |
|-------------------|---|
| 委托人名称             | 浙江正泰电器股份有限公司  |
| 及注册地址             | 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号   |
| 制造商名称             | 浙江正泰电器股份有限公司  |
| 及注册地址             | 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号   |
| 生产企业名称            | 浙江正泰电器股份有限公司  |
| 及生产地址             | 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号   |
| 产品名称和系列、<br>规格、型号 | 交流接触器<br>CJ20-630; Uimp : 8kV ; Ui:AC690V; Ith:630A ; Ue:AC-1:AC220V/380V,Ie:630A;<br>Ue:AC-3:AC220/380V,Ie:630A; Ue:AC-4:AC220/380V,Ie:630A; Us:<br>AC127V,AC220V,AC380V,50Hz,50/60Hz ; AC/DC 220V; 3P; 配用的辅助触头 ( 本体 ) :<br>4NO2NC ; Ith:10A; Ue/Ie:AC-15: AC380V/1.3A;DC-13: DC220V/0.27A : 型号解释见附件 |
| 产品标准和技术要求         | GB/T 14048.4-2020   |
| 认证模式              | 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督   |

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 23 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304009742

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号的解释:

CJ 20-630 □

派生代号: J表示交流消声节电型;  
JZ表示交直流通用节电型  
(AC-3, 380V时)额定工作电流(A)  
设计序号  
交流接触器



中国质量认证中心