



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302666866

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

浙江正泰机电电气有限公司  
浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

**产品名称和系列、型号、规格**

隔离开关

HF40-200,160,125,100,80,63/30 II,31 II;Uimp: 8kV;Ui: 800V;Ith: 200A;Ue: AC415V;Ie: 200A,160A,125A,100A,80A,63A;Icw: 4kA/1s; Icm(峰值): 5.88kA;使用类别: AC-22A;极数: 3P;外壳防护等级: IP20;配用的辅助触头:型号: YBLX-19;常开常闭的情况和数量: 1NO1NC;Ith:5A;使用类别: AC-15,DC-13;Ue/ Ie: AC-15:Ue/Ie:AC220V/0.79A;DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.1A

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年07月30日 有效期至: 2029年07月29日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

