

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980305000672



浙江正泰电器股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：自动转换开关电器
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T 14048.11-2016
生产企业名称：浙江正泰机电电气有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

联系人：陈文忠
电话：0577-62877777
电子邮箱：cwz@chint.com
指定签字人：

自我声明时间：2024-02-28
自我声明地点：浙江省温州市乐清市

生产者签章：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号：2020980305000672

产品系列、型号、规格：

NH41-20SZ、NH41-25SZ、NH41-32SZ、NH41-40SZ、NH41-63SZ、NH41-80SZ、NH41-100SZ、NH41-125SZ；NH41-160SZ、NH41-200SZ、NH41-225SZ、NH41-250SZ；详见附件

联系人：陈文忠
电话：0577-62877777
电子邮箱：cwz@chint.com
指定签字人：

自我声明时间：2024-02-28
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305000672

产品系列、型号、规格(附件):

NH41-20SZ, NH41-25SZ, NH41-32SZ, NH41-40SZ, NH41-63SZ, NH41-80SZ, NH41-100SZ, NH41-125SZ;
Uimp: 12kV(主回路); Uimp: 2.5kV(辅助、控制回路); Ui: 1000V; Ue: AC230V (2P)、AC400V (3P、4P); Ith: 125A; Ie: 20A, 25A, 32A, 40A, 63A, 80A, 100A, 125A; 使用类别: AC-33A; Icw: 10kA/30ms; Icm (峰值): 17kA; 电器级别: PC 级; 转换方式: ATSE; 极数: 2P, 3P, 4P

NH41-160SZ, NH41-200SZ, NH41-225SZ, NH41-250SZ;
Uimp: 12kV(主回路); Uimp: 2.5kV(辅助、控制回路); Ui: 1000V; Ue: AC230V (2P)、AC400V (3P、4P); Ith: 250A; Ie: 160A, 200A, 225A, 250A; 使用类别: AC-33A; Icw: 15kA/30ms; Icm (峰值): 30kA; 电器级别: PC 级; 转换方式: ATSE; 极数: 2P, 3P, 4P

型号解释:

N	H	41	-	□	/	□	SZ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	

- (1) 企业代号
- (2) 隔离型开关
- (3) 设计序号
- (4) 额定工作电流(A): 20, 25, 32, 40, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 225, 250
- (5) 极数: 2—二极, 3—三极, 4—四极
- (6) 2—二段式, 3—三段式
- (7) 双电源自动转换

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2024-02-28
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:

