

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2009010305371731

发证日期: 2020 年 08 月 10 日

有效期至: 2031 年 05 月 20 日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
生产企业名称	温州正泰电器科技有限公司
及生产地址	浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号
产品名称和系列、 规格、型号	自动转换开关电器 NZ7-630; Ui: 800V(主), 300V(控); Uimp:8kV(主), 4kV(控); Ue:AC400V; Ie:400A,500A,630A; Icm(峰值):S:105kA;H:143kA;R:220kA; Icn:S:50kA;H:65kA;R:100kA; 转换方式:ATSE; 外壳防护等级:IP30 (操作面); 使用类别:AC-33B,AC-33iB; CB 级;3P,4P. 型号解释详见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.11-2016
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

陆楠

中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2009010305371731

第 1 页 共 1 页

纸 号:

型号的解释:

NZ7□-□□/□□□

附加功能

T: 通讯功能 无代号: 无通讯功能

控制器类型

A: 基本型 B: 液晶型 C: 智能型

极数: 3、4

分断能力代号: S、H、R

壳架等级额定电流 (阿拉伯数字)

执行断路器类型

无代号: 塑料外壳式断路器

设计序号

自动转换开关电器

企业代号

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心