

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2008010302285070

发证日期: 2022 年 01 月 18 日

有效期至: 2030 年 12 月 29 日

**委托人名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**制造商名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**生产企业名称** 浙江正泰机电电气有限公司  
**及生产地址** 浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

**产品名称和系列、规格、型号** 隔离开关  
HH15-400/□□□、HH15-630/□□□ ;Ui :1000V ;Uimp :12kV ;Ith :630A ;Ue :AC415V/690V ;  
Ie : 400A、630A ;Icw : 15kA/1s ; Icm ( 峰值 ) : 25.2kA ; 使用类别 : AC-22B ; 极数 : 3P、  
3P+N ( N 极直通 , 作为开关使用 ) 、 4P ; 型号解释详见附件

**产品标准和技术要求** GB/T 14048.3-2017

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 18 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2008010302285070

第 1 页 共 1 页

纸 号:

型号的解释:

|           |           |   |                     |          |          |
|-----------|-----------|---|---------------------|----------|----------|
| <u>HH</u> | <u>15</u> | - | <u>□</u> / <u>□</u> | <u>□</u> | <u>□</u> |
| (1)       | (2)       |   | (3) (4)             | (5)      | (6)      |

- (1) 隔离开关
- (2) 设计代号
- (3) 额定电流(A): 400、630
- (4) 极数: 3—三极, 3N—三极四线, 4—四极
- (5) “QP”表示触头并联结构, “QA”表示触头串联结构
- (6) 无字母表示单投, “S”表示双投开关

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心