



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302667341

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

浙江正泰机电电气有限公司  
浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

**产品名称和系列、型号、规格**

隔离开关

NH40-2000、NH40-2500、NH40-3150；Ue：AC415V/690V；Ie：2000A、2500A、3150A；Ui：1000V；Uimp：12kV；Ith：2000A、3150A；Icw：50kA/1s；Icm（峰值）：105kA；使用类别：AC-22B；极数：3P、4P.型号解释详见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月30日 有效期至：2029年07月29日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302667341

证书附页: 第 1 页 共 1 页

型号的解释:

N H 40 - □ / □ □ □ □  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

- (1) 企业代号
- (2) 隔离开关
- (3) 设计序号
- (4) 额定工作电流 (A): 3150、2500、2000
- (5) 极数: 3—三极、4—四极
- (6) 无 C 表示正面中间操作, 有 C 表示正面侧方操作
- (7) 无 S 表示单投开关, 有 S 表示双投开关
- (8) 无 W 表示手柄在柜内操作, 有 W 表示手柄在柜外操作

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司