



151300110071



2015闽质监验字051号



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0098

# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号：A2017CCC0305-2592395  
(任务编号)

产品名称：双电源自动转换开关

型 号：NH41-160、200、225、250

检测机构：福建省产品质量检验研究院





|  |   |
|--|---|
| <p>产品名称: 双电源自动转换开关<br/>                 型号: NH41-160<br/>                 数量: 6台<br/>                 收样日期: 2017-05-08<br/>                 完成日期: 2017-07-04<br/>                 样品来源: 送样</p> | <p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司<br/>                 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号<br/>                 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司<br/>                 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号<br/>                 生产企业: 浙江正泰机电电气有限公司<br/>                 生产企业地址: 浙江省乐清市乐成镇盐盘工业区</p> |
|--|---|

试验结论: 依据 GB/T 14048.11-2016 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

NH41-160、200、225、250; Uimp:8kV(主体); Uimp:2.5kV(控制器);  
 Ui:690V; Ith:250A; Ue:AC400V; Ie:160A, 200A, 225A, 250A; 使用类别:AC-33B; Icw:15kA/30ms, Icm(峰值):30kA; 电器级别:PC级;  
 转换方式:ATSE; 3P、4P

|   |                |
|---|----------------|
| 主检:  | 日期: 2017-07-04 |
| 审核:  | 日期: 2017-07-10 |
| 签发:  | 日期: 2017-07-11 |



备注:

- 1.变更情况: (详见附件);
- 2.最近一次原 3C 认可报告编号(申请编号): C-027-12DQ1566-S(A2012CCC0305-1315193);
- 3.最近一次出具原 3C 试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;
- 4.原 3C 证书编号: 2011010305518889;
- 5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N (120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波);
- 6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。

