



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304639836

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器

NC2-800;Ui:1000V;Uimp:8kV;Ith:800A;Ue:AC380V/400V, AC660V/690V;AC-1:Ue/Ie:AC380V (400V)/AC660V (690V)/800A; AC-3:Ue/Ie:AC380V (400V)/800A, AC660V (690V)/486A;
AC-4:Ue/Ie:AC380V (400V)/630A, AC660V (690V)/462A;
Us:AC110V, 127V, 220V, 380V, 415V, 50Hz;极数:3P; 配用的辅助触头:F4;1NO1NC, 2NO, 2NC, 4NO, 4NC, 2NO2NC, 1NO3NC, 3NO1NC;
Ith:10A;AC-15:Ue/Ie:AC380V/0.95A;DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A;型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年06月07日 有效期至: 2029年06月06日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304639836

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号的解釋：

NC 2- □□□ □/□

极数（4 极，不注明表示 3 极）

派生代号，Z 表示直流操作，N 表示可逆接触器
（Ns 为水平安装；Nc 为垂直安装）

（AC-3，380V/400V 时）额定工作电流（A）

设计序号

交流接触器

企业特征代号

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司