



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302667923

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰机电电气有限公司
浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

产品名称和系列、型号、规格

熔断器式隔离开关

HR6-400/3□□、HR6-630/3□□； Ue：AC415V/690V； Ith：400A、630A； AC415V：Ie：400A、630A； AC690V：315A、425A； Ui：1000V； Uimp：12kV； Iq：50kA； Icw：15kA/1s； 使用类别：AC-23B（415V）、AC-22B（690V）； 极数：3P； 辅助回路：1NO1NC； Ith：5A； AC-15：Ue/Ie：AC220V/0.79A； DC-13：Ue/Ie：DC220V/0.1A。 型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月31日 有效期至：2029年07月30日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302667923

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号的解释：

IR 6 - □ / 3 □ □
1) (2) (3) (4) (5) (6)

- 1) 熔断器式隔离开关
- 2) 设计序号
- 3) 约定发热电流 (A)：400、630
- 4) 极数：3—三极
- 5) 熔断信号装置：0 表示无熔断信号装置，1 表示有熔断信号装置
- 6) II 表示红色上盖，无表示黑色上盖

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司