

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980307001591

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。


浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江正泰电器股份有限公司  
生产者地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号  
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称: 万能式断路器  
产品系列、型号、规格: (见附页)  
依据的标准: GB/T 14048.2-2020  
生产企业名称: 温州正泰电器科技有限公司  
生产企业地址: 浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2021-08-09  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307001591

产品系列、型号、规格:

NXA32N、NXA32N/4、NXAF32N、NXA32H、NXA32H/4、NXAF32H、NXA32N/NE、NXA32N/4NE、NXAF32N/4、NXA32H/NE、NXA32H/4NE、NXAF32H/4、NXA32HU、NXA32HU/4、NXA32HU/NE、NXA32HU/4NE;详见附件

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2021-08-09  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980307001591



产品系列、型号、规格(附件):

型号:  
NXA32N, NXA32N/4, NXAF32N, NXA32H, NXA32H/4, NXAF32H, NXA32N/NE, NXA32N/4NE, NXAF32N/4, NXA32H/NE, NXA32H/4NE, NXAF32H/4, NXA32HU, NXA32HU/4, NXA32HU/NE, NXA32HU/4NE; 型号解释详见附件;  
额定冲击耐受电压(Uimp): 12kV;  
额定绝缘电压(Ui):  
NXA32N, NXA32N/4, NXAF32N, NXA32H, NXA32H/4, NXAF32H, NXA32N/NE, NXA32N/4NE, NXAF32N/4, NXA32H/NE, NXA32H/4NE, NXAF32H/4: 100V;  
NXA32HU, NXA32HU/4, NXA32HU/NE, NXA32HU/4NE: 1250V;  
额定工作电压(Ue):  
NXA32N, NXA32N/4, NXAF32N, NXA32H, NXA32H/4, NXAF32H, NXA32N/NE, NXA32N/4NE, NXAF32N/4, NXA32H/NE, NXA32H/4NE, NXAF32H/4: AC380V/AC400V/AC415V, AC440V/AC525V/AC690V;  
NXA32HU, NXA32HU/4, NXA32HU/NE, NXA32HU/4NE: AC800V, AC1000V/AC1150V;  
In:  
NXA32N, NXA32H, NXA32N/4, NXA32H/4, NXA32N/NE, NXA32H/NE, NXA32N/4NE, NXA32H/4NE, NXAF32N, NXAF32H, NXAF32N/4, NXAF32H/4: 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A, 3200A;  
NXA32HU, NXA32HU/4, NXA32HU/NE, NXA32HU/4NE: 1600A, 2000A, 2500A, 3200A;  
过电流脱扣器类型: 电子式;  
NXA32N, NXA32N/4, NXAF32N, NXA32N/NE, NXA32N/4NE, NXAF32N/4:  
Ics=80kA(AC380V/AC400V/AC415V), 65kA(AC440V/AC525V/AC690V);  
Icu=80kA(AC380V/AC400V/AC415V), 65kA(AC440V/AC525V/AC690V);  
Icw=65kA/1s(AC380V/AC400V/AC415V), 65kA/1s(AC440V/AC525V/AC690V);  
NXA32H, NXA32H/4, NXAF32H, NXA32H/NE, NXA32H/4NE, NXAF32H/4:  
Ics=85kA(AC380V/AC400V/AC415V), 70kA(AC440V/AC525V/AC690V);  
Icu=100kA(AC380V/AC400V/AC415V), 70kA(AC440V/AC525V/AC690V);  
Icw=85kA/1s(AC380V/AC400V/AC415V), 70kA/1s(AC440V/AC525V/AC690V);  
NXA32HU, NXA32HU/4, NXA32HU/NE, NXA32HU/4NE:  
Icu=50kA, Ics=50kA, Icw=50kA/1s(AC800V);  
Icu=50kA, Ics=50kA, Icw=50kA/1s(AC1000V/AC1150V);  
选择性类别: B;  
极数: 3P, 4P;  
适用于隔离;  
适用频率: 50/60Hz;  
辅助触头(本体):  
4NO4NC, 6NO6NC; Ui: 415V, Ith: 6A;

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2021-08-09  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章




注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。





产品系列、型号、规格(附件):

型号解释:



自我声明时间: 2021-08-09  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章:



第4页/共4页