

## 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980302000371

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江正泰电器股份有限公司  
生产者地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号  
依据的强制性产品认证规则: CNCA-C03-02:2014 低压元器件  
产品名称: 隔离开关  
产品系列、型号、规格: (见附页)  
依据的标准: GB/T14048.3-2017  
生产企业名称: 浙江正泰机电电气有限公司  
生产企业地址: 浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-15  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980302000371

产品系列、型号、规格:

HH15-1000/□□□;  $U_i$ : 1000V;  $U_{imp}$ : 12kV;  $I_{th}$ : 1000A;  $U_e$ : AC415V/690V;  $I_e$ : 1000A (AC415V)、800A (AC690V);  $I_{cw}$ : 32kA/1s;  $I_{cm}$  (峰值): 67.2kA; 使用类别: AC-21B; 极数: 3P、3P+N (N极直通, 作为开关使用)、4P; 型号解释详见附件

联系人:

陈文忠

电话:

0577-62877777

电子邮箱:

cwz@chint.com

指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-15

自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。



## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980302000371

产品系列、型号、规格(附件):

型号的解释:

$\frac{HH}{(1)} \quad \frac{15}{(2)} \quad - \quad \frac{1000}{(3)} / \frac{\square}{(4)} \quad \frac{\square}{(5)} \quad \frac{\square}{(6)}$

- (1) 隔离开关
- (2) 设计代号
- (3) 约定发热电流(A)
- (4) 极数: 3P—三极, 3N—三极四线, 4—四极
- (5) “QA”表示触头串联结构
- (6) 无字母表示单投, “S”表示双投开关

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-15  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。