

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC2002010307005867

发证日期：2021年09月22日

有效期至：2024年11月27日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
生产企业名称	温州正泰电器科技有限公司
及生产地址	浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号
产品名称和系列、 规格、型号	剩余电流动作断路器 DZ15LE-100；Ue：AC220V(2P)、AC380V(3P、3P+N)；Ui：690V；Uimp：8kV；In：50A、63A、80A、100A；过电流脱扣器类型：液压电磁式；选择性类别：A类；Ics：2.5kA；Icu：5kA；剩余电流脱扣器类型：电子式；I <sub>Δn</sub> ：30mA/50mA/75mA/100mA/300mA；AC型；I <sub>Δm</sub> ：1.5kA；脱扣级别：5；极数：2P(1个保护极，N极可开闭)、3P、3P+N(3个保护极，N极不可开闭)；不适用于隔离；型号解释见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年05月18日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2002010307005867

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号的解释:

DZ 15 LE - 100 / □ 90 □ □ □

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

(1)塑料外壳式断路器

(2)设计代号

(3)电子式剩余电流动作断路器

(4)壳架等级电流

(5)极数 (2: 二极; 3: 三极; 4: 四极)

(6)液压电磁式脱扣器

(7)用途代号 (1: 配电保护用; 2: 电动机保护用)

(8)缺相保护功能代号: 常规产品无代号; 带缺相保护用 U 表示

(9)派生代号: 常规产品无代号; 透明盖产品用 T 表示



中国质量认证中心