



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307685274

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司
浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

产品名称和系列、型号、规格

万能式断路器

NXA20N,NXA20H,NXA20N/4,NXA20H/4,NXA20N/NE,NXA20H/NE,NXA20N/4NE
,NXA 20H/4NE,NXAF20N,NXAF20H,NXAF20N/4,NXAF20H/4; 详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 30 日 有效期至：2029 年 08 月 29 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307685274

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NXA20N,NXA20H,NXA20N/4,NXA20H/4,NXA20N/NE,NXA20H/NE,NXA
20N/4NE,NXA20H/4NE,NXAF20N,NXAF20H,NXAF20N/4,NXAF20H/4;

Uimp:12kV;

Ui:1000V;

Ue:AC380V/AC400V/AC415V,AC440V/AC525V/AC690V;

In:630A,800A,1000A,1250A,1600A,2000A;

过电流脱扣器类型:电子式;

NXA20N,NXA20N/4,NXA20N/NE,NXA20N/4NE,NXAF20N,NXAF20N/4:

Icu=80 kA(AC380V/AC400V/AC415V),50kA(AC440V/AC525V/AC690V);

Ics=80 kA(AC380V/AC400V/AC415V), 50kA(AC440V/AC525V/AC690V);

Icw=50 kA /1s;

NXA20H,NXA20H/4,NXA20H/NE,NXA20H/4NE,NXAF20H,NXAF20H/4:

Icu=80 kA(AC380V/AC400V/AC415V), 65kA(AC440V/AC525V/AC690V);

Ics=80 kA(AC380V/AC400V/AC415V), 65kA(AC440V/AC525V/AC690V);

Icw=65 kA /1s(AC380V/AC400V/AC415V),

Icw=55kA/1s(AC440V/AC525V/AC690V);

选择性类别:B;

极数:3P,4P;

适用于隔离;

适用频率:50Hz/60Hz;

辅助触头:4NO4NC,6NO6NC;

Ui:415V;

Ith:6A;

Ue/Ie:AC-15:AC415V/0.75A,AC240V/1.3A;

DC-13:DC220V/0.27A,DC110V/0.55A;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307685274

证书附页: 第 2 页 共 2 页

型号的解释(Explanation of model/ type):

N X A □ 20 □ / □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

(1) 企业特征代号

(2) 设计序号

(3) 类别代号: 万能式断路器

(4) 专供代号: 空: 常规产品, F: 盘厂专用

(5) 断路器壳架等级代号, 20: 2000A

(6) 分断能力特征代号: N:普通分断; H: 较高分断

(7) 极数, 3: 三极; 4:四极; 三极可不加

(8) 市场划分代号: 空: 配电产品; NE: 新能源产品

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司