



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304685047

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、型号、规格

电动机保护器

NJBK7-800;

Ui:690V;Uimp:4kV;Ue:AC415V;Ie:1A~5A,2A~10A,8A~40A,20A~100A,80A~400A,200A~800A;
脱扣级别;5,10A,10,20,30;极数:3P;外壳防护等级:IP20;配用的辅助触头(本体): 1NO,1NO1NC; Ui:
480V; Uimp:2.5kV;Ith:5A; AC-15: Ue/Ie: AC240V/1.5A, 480V/0.75A;型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年08月30日 有效期至：2029年08月29日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304685047

证书附页：第 1 页 共 1 页

N JBK 7 - 800 □ □

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

①企业特征代号

②电动机保护器

③设计序号

④壳架等级

⑤无：无 4mA~20mA 模拟量变送；M：4mA~20mA 模拟量变送

⑥无：无通讯接口；T：RS485 通讯接口

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司