

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2015010304825478

发证日期: 2023 年 04 月 27 日

有效期至: 2025 年 11 月 08 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号

产品名称和系列、规格、型号 交流接触器
NXC-120,NXC-120G,NXC-120/N,NXC-160,NXC-160G,NXC-160/N,NXC-185,NXC-185G,
NXC-185/N,NXC-225,NXC-225G,NXC-225/N;详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.4-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 23 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2015010304825478

第 1 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NXC-120,NXC-120G,NXC-120/N,NXC-160,NXC-160G,NXC-160/N,NXC-185,NXC-185G,
NXC-185/N,NXC-225,NXC-225G,NXC-225/N

Ui:1000V;

Uimp:12kV;

Ith:200A(NXC-120, NXC-120G, NXC-120/N, NXC-160, NXC-160G, NXC-160/N);

275A(NXC-185, NXC-185G, NXC-185/N, NXC-225, NXC-225G, NXC-225/N);

Ue: AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V;

AC-1:Ie:200A(NXC-120, NXC-120G, NXC-160, NXC-160G);

275A(NXC-185, NXC-185G, NXC-225, NXC-225G);

AC-3:Ie:120A/120A/86A(NXC-120, NXC-120G),

160A/160A/107A(NXC-160, NXC-160G);

185A/185A/107A(NXC-185, NXC-185G);

225A/225A/118A(NXC-225, NXC-225G);

AC-4:Ie:120A/120A/86A(NXC-120, NXC-120G, NXC-120/N);

160A/160A/107A(NXC-160, NXC-160G, NXC-160/N);

160A/160A/107A(NXC-185, NXC-185G, NXC-185/N);

185A/185A/107A(NXC-225, NXC-225G, NXC-225/N);

Us:AC110V,127V,220V,230V,240V,380V,400V,415V,440V,50Hz,50/60Hz;

极数: 3P;

配用的辅助触头: (外置)

AX-3C/11(CQC 证书编号:CQC2015010305819787)

1NO1NC

Ith:10A;

AC-15:Ue/Ie:AC220V/230V/2.7A;AC380V/400V/1.5A;

DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.3A



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2015010304825478


第 2 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号的解释:

N X C- □ □ / □



N表示可逆型接触器; 非可逆时省略不写
G表示消防专供接触器; 非消防专供时省略不写
基本规格代号, 用380V/400V时AC-3额定工作电流值表示
交流接触器
设计序号
企业特征代号



中国质量认证中心