



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证

试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:



申请编号: V2020CQC012030-656363
(任务编号)

产品名称: 隔离开关

型 号: NH8-125

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 隔离开关 型 号: NH8-125 商 标: / 样品数量: 24 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2020-09-02 完成日期: 2020-09-27	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号												
试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格													
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NH8-125 Ui:690V,Uimp:6kV; Ith:32A,63A,100A,125A; Ue:AC230V/240V(1P), AC400V/415V(2P,3P,4P); Ie:32A,63A,100A,125A; Icw:12Ie/1s(有效值);Icm:20Ie(峰值); 使用类别:AC-22A; 极数:1P,2P,3P,4P; 外壳防护等级 IP20.													
主检: 朱文华 签名:  日期: 2020-10-14	 (检测机构名称: 盖章) 2020年10月14日												
审核: 陆维导 签名:  日期: 2020-10-14													
签发: 韩美丽 签名:  日期: 2020-10-14													
备注: <table border="0"> <tr> <td>NH8-125/1P 32A: #01#07#11</td> <td>NH8-125/1P 100A: #21#09</td> </tr> <tr> <td>NH8-125/2P 32A: #02#12</td> <td>NH8-125/2P 100A: #22</td> </tr> <tr> <td>NH8-125/4P 32A: #03#08#13</td> <td>NH8-125/4P 100A: #23#10</td> </tr> <tr> <td>NH8-125/1P 63A: #04#14</td> <td>NH8-125/1P 125A: #17</td> </tr> <tr> <td>NH8-125/2P 63A: #05#15</td> <td>NH8-125/2P 125A: #18</td> </tr> <tr> <td>NH8-125/4P 63A: #06#16</td> <td>NH8-125/4P 125A: #19#20</td> </tr> </table>		NH8-125/1P 32A: #01#07#11	NH8-125/1P 100A: #21#09	NH8-125/2P 32A: #02#12	NH8-125/2P 100A: #22	NH8-125/4P 32A: #03#08#13	NH8-125/4P 100A: #23#10	NH8-125/1P 63A: #04#14	NH8-125/1P 125A: #17	NH8-125/2P 63A: #05#15	NH8-125/2P 125A: #18	NH8-125/4P 63A: #06#16	NH8-125/4P 125A: #19#20
NH8-125/1P 32A: #01#07#11	NH8-125/1P 100A: #21#09												
NH8-125/2P 32A: #02#12	NH8-125/2P 100A: #22												
NH8-125/4P 32A: #03#08#13	NH8-125/4P 100A: #23#10												
NH8-125/1P 63A: #04#14	NH8-125/1P 125A: #17												
NH8-125/2P 63A: #05#15	NH8-125/2P 125A: #18												
NH8-125/4P 63A: #06#16	NH8-125/4P 125A: #19#20												

[illegible]