

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2015010304824716

发证日期: 2023年03月27日

有效期至: 2025年11月20日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称 浙江正泰电器股份有限公司  
及生产地址 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、规格、型号 交流接触器  
NXC-265,NXC-265/N,NXC-265G,NXC-330,NXC-330/N,NXC-330G,NXC-400,NXC-400/  
N,NXC-400G; 详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.4-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年06月23日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2015010304824716

第 1 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NXC-265,NXC-265/N,NXC-265G,NXC-330,NXC-330/N,NXC-330G,NXC-400,NXC-400/N,  
NXC-400G

Ui:1000V;

Uimp:12kV;

Ue: AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V;

NXC-265,NXC-265/N,NXC-265G:

Ith:315A;

AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/315A, AC380V/400V/315A, AC660V/690V/315A;

AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/265A, AC380V/400V/265A, AC660V/690V/170A;

AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/265A, AC380V/400V/265A, AC660V/690V/137A;

NXC-330,NXC-330/N,NXC-330G:

Ith:380A;

AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/380A, AC380V/400V/380A, AC660V/690V/380A;

AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/330A, AC380V/400V/330A, AC660V/690V/235A;

AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/330A, AC380V/400V/330A, AC660V/690V/170A;

NXC-400,NXC-400/N,NXC-400G:

Ith:450A;

AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/450A, AC380V/400V/450A, AC660V/690V/450A;

AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/400A, AC380V/400V/400A, AC660V/690V/303A;

AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/330A, AC380V/400V/330A, AC660V/690V/235A;

Us: AC/DC110V~127V,AC/DC220V~240V,AC/DC380V~415V,50/60Hz;

极数: 3P;

配用的辅助触头: (外置)

AX-3C/11B (已获证, 原证书编号: CQC2015010305819787)

1NO1NC;

Ith:10A;

AC-15: Ue/Ie: AC220V/230V/2.7A,AC380V/400V/1.5A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.3A



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC2015010304824716

第 2 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

型号解释：

N X C - □ □ / □  
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- (1) 企业特征代号
- (2) 设计序号
- (3) 交流接触器
- (4) 基本规格代号，用 380V/400V 时 AC-3 额定工作电流值表示
- (5) G 表示消防专供
- (6) N 表示可逆型接触器；非可逆时省略不写



中国质量认证中心