



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304635724

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰接触器有限公司
浙江省乐清市柳市镇蟾东工业区车站路1028号

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器

CJX1-45, CJX1-63, CJX1-45/N, CJX1-63/NUi: 1000V; Ith: 63A (CJX1-45, CJX1-45/N),
80A (CJX1-63, CJX1-63/N); 使用类别: AC-3 (CJX1-45, CJX1-63), AC-4 (CJX1-45/N,
CJX1-63/N); Ue/le: 660V/45A, 380V/45A, 220V/45A (CJX1-45, CJX1-45/N); 660V/63A,
380V/63A, 220V/63A (CJX1-63, CJX1-63/N); Us: AC 380V, 220V, 127V, 110V, 48V, 36V, 24V
50Hz; 极数: 3P; 配用的辅助触头 (本体) AC-15: 380V/0.95A, DC-13: 220V/0.15A; Ith: 10A

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年05月30日 有效期至: 2029年05月29日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

