



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302667922

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰机电电气有限公司
浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

产品名称和系列、型号、规格

熔断器式隔离开关

HR6-1000/31, HR6-1000/30, NHR17-1000/31, NHR17-1000/30; U_i :1000V; U_{imp} : 12kV;
 I_{th} :1000A、800A; U_e :AC400V; I_e :1000A、800A; I_q : 100kA; 使用类别:AC-22B; 3P; 配
用的辅助触头:1NO1NC; I_{th} : 5A; AC-15: U_e/I_e : AC220V/0.79A; DC-13: U_e/I_e : DC220V/0.1A;

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2024年07月31日 有效期至:2029年07月30日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

