



# 产品认证证书

证书编号: CQC21012295403

发证日期: 2024 年 04 月 17 日  
有效期至: 长期有效

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 温州正泰电器科技有限公司  
及生产地址 浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

产品名称和系列、规格、型号 剩余电流保护断路器  
NM3LFC-250、NM3LC-250;详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 32902-2016;GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC13-462295-2017 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2021 年 04 月 28 日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



# 产品认证证书

证书编号: CQC21012295403

第 1 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NM3LFC-250、NM3LC-250;

Ue: AC380/400/415V; Ui: 1000V; Uimp: 8kV;

In: 50A、63A、80A、100A、125A、160A、200A、250A (Ir: 0.4In~1.0In 连续可调);

过电流脱扣器类型: 电子式;

C 型: Ics: 36kA, Icu: 36kA

S 型: Ics: 36kA, Icu: 50kA;

Icw: 3kA/1s;

I $\Delta$ n: 30mA (仅非延时) /50mA/100mA/150mA/200mA/300mA/400mA/500mA/600mA  
/800mA/1000mA 分档可调;

漏电脱扣器的类型: 电子式; 额定剩余动作类型: AC 型;

I $\Delta$ m: 12.5kA; 选择性类别: A 类;

自动重合闸时间: 20s~60s (30mA 除外); TD 型;

极数: 3P+N (3 个保护极, N 极不可开闭, 不适用于隔离);



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



# 产品认证证书

证书编号: CQC21012295403

第 2 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号解释:

N   M   3   L   □ - 250   □

(1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)

(1) 企业特征代号

(2) 塑料外壳式断路器

(3) 设计序号

(4) 剩余电流保护断路器

(5) 功能代号: FC 表示具有费控功能、C 表示具有自动重合闸功能

(6) 壳架等级: (A)

(7) 短路分断能力级别代号: C、S



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE