



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他


申请编号: V2023CQC107502-1133058
(任务编号)

产品名称: 万能式断路器

型 号: NXA25N、NXA25H、NXA25N/4、NXA25H/4、
NXA25N/NE、NXA25H/NE、NXA25N/4NE、
NXA25H/4NE、NXAF25N、NXAF25H、
NXAF25N/4、NXAF25H/4

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



安全型式试验报告																	
<p>样品名称：万能式断路器 型 号：NXA25N、NXA25H、 NXA25N/4、NXA25H/4、 NXA25N/NE、NXA25H/NE、 NXA25N/4NE、NXA25H/4NE、 NXAF25N、NXAF25H、 NXAF25N/4、NXAF25H/4 商 标：CHINT/正泰 样品数量：1 台 样品来源：工厂送样 收样日期：2023-12-08 完成日期：2024-01-04</p>		<p>委托人：浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工 业园区正泰路 1 号 生产者：浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工 业园区正泰路 1 号 生产企业：温州正泰电器科技有限公司 生产企业地址：浙江省温州经济技术开发区 滨海二道 1318 号</p>															
<p>试验依据标准： GB/T 14048.2-2020 《低压开关设备和控制设备 第 2 部分：断路器》</p>																	
<p>试验结论：依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格</p>																	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： 见附页 1</p>																	
主检：	日期：2024.01.25																
审核：	日期：2024.01.25																
签发：	日期：2024.01.25																
<p>备注：</p> <table><tr><td>变更项目</td><td>变更前</td><td>变更后</td></tr><tr><td>见附页2</td><td>见附页 2</td><td>见附页2</td></tr><tr><td>原证书编号</td><td colspan="2">CQC21107317225</td></tr><tr><td>原测试报告编号</td><td colspan="2">00901-V2021CQC107502-856130</td></tr><tr><td>原检测单位</td><td colspan="2">上海电器设备检测所有限公司</td></tr></table>			变更项目	变更前	变更后	见附页2	见附页 2	见附页2	原证书编号	CQC21107317225		原测试报告编号	00901-V2021CQC107502-856130		原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	
变更项目	变更前	变更后															
见附页2	见附页 2	见附页2															
原证书编号	CQC21107317225																
原测试报告编号	00901-V2021CQC107502-856130																
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司																

附页 1:

型号: NXA25N、NXA25H、NXA25N/4、NXA25H/4、NXA25N/NE、NXA25H/NE、NXA25N/4NE、NXA25H/4NE、NXAF25N、NXAF25H、NXAF25N/4、NXAF25H/4

额定冲击耐受电压(U_{imp}): 12kV;

额定绝缘电压(U_i): 1000V;

额定工作电压(U_e): AC380V/AC400V/AC415V, AC440V/AC525V/AC690V;

I_n : 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A;

过电流脱扣器类型: 电子式;

NXA25N、NXA25N/4、NXA25N/NE、NXA25N/4NE、NXAF25N、NXAF25N/4:

I_{cs} =80kA(AC380V/AC400V/AC415V), 50kA(AC440V/AC525V/AC690V);

I_{cu} =80kA(AC380V/AC400V/AC415V), 50kA(AC440V/AC525V/AC690V);

I_{cw} =55kA/1s(AC380V/AC400V/AC415V), 50kA/1s(AC440V/AC525V/AC690V);

NXA25H、NXA25H/4、NXA25H/NE、NXA25H/4NE、NXAF25H、NXAF25H/4:

I_{cs} =85kA(AC380V/AC400V/AC415V), 55kA(AC440V/AC525V/AC690V);

I_{cu} =85kA(AC380V/AC400V/AC415V), 55kA(AC440V/AC525V/AC690V);

I_{cw} =65kA/1s(AC380V/AC400V/AC415V), 55kA/1s(AC440V/AC525V/AC690V);

选择性类别: B;

极数: 3P, 4P;

适用于隔离;

适用频率: 50/60Hz;

辅助触头(本体):

4NO4NC, 6NO6NC; U_i : 415V; I_{th} : 6A;

U_e/I_e : AC-15: AC415V/0.75A, AC240V/1.3A;

DC-13: DC220V/0.27A, DC110V/0.55A;

