

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2002010303006000

发证日期: 2023 年 05 月 26 日

有效期至: 2031 年 06 月 30 日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
生产企业名称	浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号
产品名称和系列、 规格、型号	接触器式继电器 JZC4-22, JZC4-31, JZC4-40, JZC4-13, JZC4-04; $U_i$ : 690V; $U_{imp}$ : 6kV; $I_{th}$ : 10A; AC-15: $U_e$ : AC380V/ AC400V, $I_e$ : 0.95A; DC-13: $U_e$ : DC220V/ DC250V, $I_e$ : 0.15A; $U_s$ : 24V、36V、48V、40V、42V、60V、110V、120V、127V、130V、200V、208V、 208V~230V、220V、230V、220V~240V、240V、250V、277V、380V、380V~415V、 400V、415V、440V、440V~480V、460V、480V、500V、525V、550V、600V、660V; 50Hz, 60Hz, 50/60Hz; 防护等级: IP20 (仅适用于正前侧)
产品标准和技术要求	GB/T 14048.5-2017
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 19 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心