

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107356931

发证日期: 2022 年 08 月 26 日

有效期至: 2032 年 08 月 25 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 温州正泰电器科技有限公司
及生产地址 浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

产品名称和系列、规格、型号 塑料外壳式断路器 (量测开关)
NM3N-630、NM3N-400;详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107356931

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NM3N-630、NM3N-400;

Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ue: AC380V/AC400V/AC415V;

Inm: 630A;

In:

NM3N-630: 225A、250A、280A、300A、315A、350A、380A、400A、450A、480A、500A、550A、600A、630A;

NM3N-400: 225A、250A、280A、300A、315A、350A、380A、400A;

Ics: 36kA (C 型), 50kA (S 型), 50kA (Q 型);

Icu: 36kA (C 型), 50kA (S 型), 70kA (Q 型);

Icw: 8kA/1s (电子式, 400A 以上); 5kA/1s (电子式, 400A 及以下)

过电流脱扣器类型: 热磁式、电子式;

选择性类别: A 类 (热磁式)、B 类 (电子式); 极数: 3P; 产品适用于隔离;

符合附录 N 的电子附件:

欠压脱扣器: AC220V/AC230V/AC240V、AC380V/AC400V/AC415V;

电动机操作机构: Us: DC110V、DC220V/DC250V,
AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V;

配用的辅助触头: 1NO1NC, 2NO2NC; Ith: 3A;

AC-15: Ue: AC380V/AC400V/AC415V, Ie: 0.26A;

DC-13: Ue: DC110V/DC220V/DC250V, Ie: 0.14A;



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证


证书编号: CQC22107356931

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号的解释:



注 1: 短路分断能力级别代号: C (普通型)、S (标准型)、Q (高级型);



中国质量认证中心