

CQC 标志认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:




申请编号: V2021CQC107502-802045
(任务编号)

产品名称: 剩余电流保护断路器

型 号: NM2LC-400、NM2LC-400/M、
NM2LC-400/M/S

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



<p>产品名称: 剩余电流保护断路器</p> <p>型 号: NM2LC-400、NM2LC-400/M、NM2LC-400/M/S</p> <p>商 标: 正泰/CHINT</p> <p>样品数量: 11</p> <p>样品来源: 企业送样</p> <p>收样日期: 2021-04-29</p> <p>完成日期: 2021-05-25</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产企业: 温州正泰电器科技有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号</p>	
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格</p>		
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>NM2LC-400、NM2LC-400/M、NM2LC-400/M/S</p> <p>Ue: AC400V; Ui: 1000V; Uimp: 8kV; In: 400A (200A、225A、250A、315A、350A、400A 可调); 过电流脱扣器类型: 电子式; NM2LC-400 (H 型): Icu: 85kA; Ics: 65kA; NM2LC-400/M、NM2LC-400/M/S (M 型): Icu: 65kA; Ics: 42kA; Icw: 5kA/1s; 剩余电流脱扣器型式: 电子式; $I\Delta n$: 30 mA (仅非延时型)/50mA/100mA/200mA/300mA/400mA/500mA/600mA/800mA/1000mA(可调)/AC 型; 选择性类别: B 类; NM2LC-400(H 型): $I\Delta m$: 21.5kA; NM2LC-400/M、NM2LC-400/M/S (M 型): $I\Delta m$: 16.5kA; 自动重合闸时间: 20s~60s (仅延时型); 极数: 3P+N(三个保护极, 带不可开断中性线, 不适用于隔离用);</p>		
<p>主检: 高云燕 签名:  日期: 2021-06-24</p>	<p>浙江省机电产品质量检测所 有限公司 2021 年 06 月 25 日</p>	
<p>审核: 蔡益州 签名:  日期: 2021-06-24</p>		
<p>签发: 杜 量 签名:  日期: 2021-06-25</p>		
<p>备注: 操作性能寿命-S 图; 接通分断-T 图; 预期波-Y 图; EMC-E 图; NM2LC-400/M: I-1、IV-1、BI-1、BIV-1、F-1、K-1、R-1; 变更表见附页</p>		

试验项目汇总表

序号	检 验 项 目	依据标准条款	检验结果
I/1	脱扣极限和特性	8.3.3.2&B.8.1.2.1	P
2	介电性能	8.3.3.3	
3	机械操作和操作性能能力	8.3.3.4&B.8.1.2.1	
4	机械耐久性验证	R.8.5	
IV/5	验证过载脱扣器	8.3.6.2&B.8.1.2.2.3	P
6	额定短时耐受电流	8.3.6.3	
7	验证温升	8.3.6.4	
8	最大短时耐受电流下的短路分断能力	8.3.6.5	
9	验证介电耐受能力	8.3.6.6	
10	验证过载脱扣器	8.3.6.7&B.8.1.2.2.3	
11	自动重合闸功能验证	R.8.8	
BI/12	动作特性	B.8.2	P
13	介电性能	B.8.3	
14	在额定电压极限值下操作试验装置	B.8.4	
15	在过电流条件下的不动作电流的极限值	B.8.5	N
16	在冲击电压引起的浪涌电流的情况下CBR抗误脱扣的性能	B.8.6	P
17	A型和B型CBR的附加验证	B.8.7	N
18	B型CBR 的附加验证	B.8.8	
19	按B.3.1.2.1分类的CBR在电源电压故障情况下的工作状况	B.8.9	
20	按B.3.1.2.2分类的CBR在电源电压故障情况下的工作状况	B.8.10	P
21	自动重合闸功能验证	R.8.8	P
BIV/22	静电放电	B.8.13.1.2	P
23	射频电磁场辐射	B.8.13.1.3	
24	电快速瞬变/脉冲群(EFT/B)	B.8.13.1.4	
25	浪涌	B.8.13.1.5	
26	射频场感应的传导骚扰(共模)	B.8.13.1.6	
27	传导射频干扰(150kHz~30MHz)	B.8.13.2.2	
28	辐射射频干扰(30MHz~1000MHz)	B.8.13.2.3	
29	自动重合闸功能验证	R.8.8	
F/30	电快速瞬变/脉冲群 (EFT/B)	F4.4	P
31	浪涌	F4.5	

试验项目汇总表

[illegible]