



# 产品认证证书

证书编号: CQC2019010307256920

## 申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司(V000517)  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 产品名称和系列、规格、型号

### 电能表外置断路器

NBP-80NZSY; Ui:500V; Uimp:6kV; Ue: AC230V; In: 63A、80A; Icn=Ics:6kA; 瞬时脱扣类型:C型;  
极数: 1P+N (带一个保护极, N极可开闭); 控制方式: 远程全自动控制方式; 控制电平  
电压: AC220V

## 产品标准和技术要求

GB/T10963.1-2005

## 认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462143-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020年06月24日 有效期至: 2024年12月06日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

主任:

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>