



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010303635625

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰接触器有限公司
浙江省乐清市柳市镇蟾东工业区车站路1028号

产品名称和系列、型号、规格

接触器式继电器

JZC1-04、13、22、31、40、44、53、62、71、80；JZC1-04/Z、13/Z、22/Z、31/Z、40/Z、44/Z、53/Z、62/Z、71/Z、80/Z；Uimp:6kV；Ui:660V；Ue/Ie:AC220V/10A、AC380V/5A、AC660V/3A；
Ith=10A；使用类别：AC-15；控制线圈电压
Us:AC24V, AC36V, AC48V, AC110V, AC127V, AC220V, AC380V, DC24V, DC48V, DC110V, DC220V

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年05月30日 有效期至：2029年05月29日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

