



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304672936

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器
NC8-1260, NC8-1260/W; 详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年09月14日 有效期至：2029年06月12日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024年08月08日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304672936

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NC8-1260,NC8-1260/W ;

Ui:1140V;

Uimp:8kV;

Ith:1260A;

AC-1:Ue/Ie: AC230V/400V/690V/1000V/1140V/1260A;

Us:

NC8-1260:48V,110V,127V,220V,230V,240V,380V,400V,415V,50/60Hz/DC;

NC8-1260/W:100~250V,250~500V,50/60Hz/DC;

极数:3P;

配用的辅助触头: (外置)

NCF1-11C

2NO2NC;

Ith:10A;

AC-15: Ue/Ie:AC24V/6A, AC230V/3.13A, AC400V/1.8A,AC690V/1.04A;

DC-13: Ue/Ie:DC125V/0.55A,DC250V/0.27A;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司




中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304672936

证书附页：第 2 页 共 2 页

型号解释：

NC8 □ □




W-宽电压控制型，常规型省略
(AC-1) 额定工作电流 (A)

设计序号

交流接触器

企业特征代号

NC F 1 - 1 1 C



侧挂式

常闭辅助触头1个

常开辅助触头1个

设计序号

辅助触头组

交流接触器

企业特征代号

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司