

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107332188

发证日期: 2022 年 02 月 22 日

有效期至: 2032 年 02 月 21 日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
生产企业名称	浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号
产品名称和系列、 规格、型号	热过载继电器 NR5-100,NR5P-100,NR5G-100,NR5J-100,NR5NE-100 ; Uimp:8kV ; Ui: 690V ; Ue : AC690V ; Ie:23-32A,30-40A,37-50A,48-65A,55-70A,63-80A,80-93A,80-100A ; 脱扣级 别 : 10A; 极数 : 3P; IP20(正前侧);配用的辅助触头 1NO,1NC : Ui:690V,Uimp:6kV,Ith:5A , AC-15 : Ue/Ie : AC220/230V/2.7A ,AC380/400V/1.5A ; DC-13 : Ue/Ie : DC220V/0.2A
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心