

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307001820

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：	浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址：	浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则：	CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：	剩余电流动作断路器
产品系列、型号、规格：	（见附页）
依据的标准：	GB/T16917.1-2014, GB/T16917.22-2008
生产企业名称：	浙江正泰电器股份有限公司
生产企业地址：	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

联系人：陈文忠  
电话：0577-62877777  
电子邮箱：cwz@chint.com  
指定签字人：

自我声明时间：2022-09-27  
自我声明地点：浙江省温州市乐清市

生产者签章：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307001820

产品系列、型号、规格:

NBHLE-40Y;  $U_e$ : 230V/240V;  $U_{imp}$ : 4kV;  $U_i$ : 690V;  $I_n$ : 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A;  $I_{\Delta n}$ : 30mA; 额定剩余动作类型: AC型、A型, 电子式;  $I_{\Delta n}$  动作时间:  $t \leq 0.1s$ ;  $I_{\Delta m}$ : 3000A; 瞬时脱扣类型: B型, C型;  $I_{cs}$ : 6000A;  $I_{cn}$ : 6000A; 额定频率: 50/60Hz; 极数: 1P+N (N极可开闭);

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2022-09-27  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。