



产品认证证书

证书编号: CQC2002010302023415

II 型自愿认证

申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称及地址

浙江正泰机电电气有限公司(V046191)
浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

产品名称和系列、规格、型号

熔断器式隔离开关

HR6-250/3□□; Ue: AC415V/690V ; Ith=le: 250A; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Iq: 50kA; 使用类别: AC-23B (415V)、AC-22B (690V); 极数: 3P; 辅助回路: 1NO1NC; Ith: 5A; AC-15: Ue/le: AC220V/0.79A; DC-13: Ue/le: DC220V/0.1A.型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020 年 12 月 29 日 有效期至: 2030 年 12 月 29 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 18 日

主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC2002010302023415

纸 号:

型号的解释:

HR 6 - 250 / 3 □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- (1) 熔断器式隔离开关
- (2) 设计序号
- (3) 壳架等级额定电流 (A)
- (4) 极数: 3—三极
- (5) 熔断信号装置: 0 表示无熔断信号装置, 1 表示有熔断信号装置
- (6) II 表示红色上盖, 无表示黑色上盖

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>