



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305664534

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

温州正泰电器科技有限公司  
浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

**产品名称和系列、型号、规格**

自动转换开关电器

NZ7-630; Ui: 800V(主), 300V(控); Uimp: 8kV(主), 4kV(控); Ue: AC400V; Ie: 400A, 500A, 630A;  
Icm(峰值): S: 105kA; H: 143kA; R: 220kA; Icn: S: 50kA; H: 65kA; R: 100kA; 转换方式: ATSE; 外壳防护  
等级: IP30 (操作面); 使用类别: AC-33B, AC-33iB; CB级; 3P, 4P. 型号解释详见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.11-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年07月26日 有效期至: 2029年07月25日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司








# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305664534

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号的解释：

N Z 7 □ - □ □ / □ □ □



附加功能

T: 通讯功能 无代号: 无通讯功能

控制器类型

A: 基本型 B: 液晶型 C: 智能型

极数: 3、4

分断能力代号: S、H、R

壳架等级额定电流 (阿拉伯数字)

执行断路器类型

无代号: 塑料外壳式断路器

设计序号

自动转换开关电器

企业代号

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司