

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020000304000111

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址:	浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称:	防尘交流接触器
产品系列、型号、规格:	(见附页)
依据的标准:	GB/T14048.4-2020
生产企业名称:	浙江正泰接触器有限公司
生产企业地址:	浙江省温州市乐清市柳市镇蟾东工业区车站路1028号

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-11-21
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020000304000111



产品系列、型号、规格:

额定工作电压 U_e : AC220V、380V、660V; 约定自由空气发热电流 $I_{th}=25A$; NCX1-9、NCX1-9/22、NCX1-9/22N;
 U_e/I_e : AC220V/9A、AC380V/9A、AC660V/6.6A; NCX1-12、NCX1-12/22、NCX1-12/22N: U_e/I_e : AC220V/12A、
AC380V/12A、AC660V/8.9A; NCX1-18、NCX1-18/22、NCX1-18/22N: U_e/I_e : AC220V/18A、AC380V/18A、
AC660V/12A; 使用类别: NCX1-9、NCX1-12、NCX1-18、NCX1-9/22、NCX1-12/22、NCX1-18/22: AC-3; NCX1-
9/22N、NCX1-12/22N、NCX1-18/22N: AC-4; 控制线圈电压 U_s : AC24V、36V、110V、127V、220V、380V, 50Hz; 3P英文
: U_e : AC220V、380V、660V; $I_{th}=25A$; NCX1-9、NCX1-9/22、NCX1-9/22N: U_e/I_e : AC220V/9A、AC380V/9A、
AC660V/6.6A; NCX1-12、NCX1-12/22、NCX1-12/22N: U_e/I_e : AC220V/12A、AC380V/12A、AC660V/8.9A; NCX1-18、
NCX1-18/22、NCX1-18/22N: U_e/I_e : AC220V/18A、AC380V/18A、AC660V/12A; Utilization Category: NCX1-9、NCX1-
12、NCX1-18、NCX1-9/22、NCX1-12/22、NCX1-18/22: AC-3; NCX1-9/22N、NCX1-12/22N、NCX1-18/22N: AC-4;
 U_s : AC24V、36V、110V、127V、220V、380V, 50Hz; 3P

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-11-21
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章

