

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980306000011

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：	浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址：	浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则：	CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：	剩余电流动作断路器
产品系列、型号、规格：	NL1-63,NL1-63Y;详见附件
依据的标准：	GB/T 16916.1-2014;GB/T 16916.21-2008
生产企业名称：	浙江正泰电器股份有限公司
生产企业地址：	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

联系人：陈文忠
电话：0577-62877777
电子邮箱：cwz@chint.com
指定签字人：

自我声明时间：2022-11-15
自我声明地点：浙江省温州市乐清市

生产者签章



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2020980306000011

产品系列、型号、规格(附件):

NL1-63, NL1-63Y
Uimp 4kV, U_i 500V
U_e AC 230V/240V (1P+N), AC 400V/415V (3P+N)
额定 In 16A, 25A, 32A, 40A, 63A
I_{Δn} 0.01A (16A, 25A, 32A, 1P+N), AC 型 A 型;
I_{Δn} 0.03A, 0.1A, 0.3A, AC 型 A 型;
I_{Δn} 0.5A, AC 型;
S 型 In 25A, 32A, 40A, 63A
I_{Δn} 0.1A, 0.3A, AC 型 A 型;
I_{Δn} 0.5A, AC 型;
制造商代码 SI In 16A, 25A, 32A, 40A, 63A
I_{Δn} 0.01A, 0.1A, 0.3A, AC 型;
制造商代码 GI In 16A, 25A, 32A, 40A, 63A
I_{Δn} 0.03A, 0.1A, 0.3A, AC 型 A 型; I_{Δn} 0.5A, AC 型;
制造商代码 SI In 16A, 25A, 32A, 40A, 63A
I_{Δn} 0.01A, 0.1A, 0.3A, AC 型;
制造商代码 GI In 16A, 25A, 32A, 40A, 63A
I_{Δn} 0.03A, 0.1A, 0.3A, AC 型 A 型; I_{Δn} 0.5A, AC 型;
额定 In 16A, 25A, 32A, 40A, 63A
In 500A (16A, 25A, 32A, 40A, 63A) (63A)
In 4 5kA, 6 10kA, 10kA (16A, 25A, 32A, 40A, 63A)
额定 IP = N (N 级可开断, 具备短路功能)
3P+N (N 级可开断, 具备短路功能)
适用频率 50/60Hz


型号的组成:



联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-11-15
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。