



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: V2024CQC107502-1160390
(任务编号)

产品名称: 低压熔断器 (刀型触头熔断器)

型号: NRT36-00 (NH00)


检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称：低压熔断器（刀型触头熔断器） 型号：NRT36-00(NH00) 商标：正泰 / CHINT 样品数量：3 台 样品来源：工厂送样 收样日期：2024-01-26 完成日期：2024-03-04	委托人：浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者：浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业：浙江正泰机床电气制造有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号
--	---

试验结论：依据 GB/T 13539.2-2015 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：
NRT36-00(NH00)
熔断体
Un:AC500V, AC660V, AC690V;
In:2A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 35A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A, 160A;
额定分断能力: AC500V:120kA; AC660/690V:50kA;
分断范围和使用类别：gG;
熔断器支持件
Un: AC690V;
In:160A;
极数:1P,3P;

主检：丁甜甜	日期：2024.03.04	
审核：孙志军	日期：2024.03.04	
签发：倪志南	日期：2024.03.04	

备注：		
变更项目	变更前	变更后
变更内容	见附页	见附页
原证书编号	CQC2009010308342530	
原测试报告编号	00901-A2017CCC0308-2537300	
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	

检验项目汇总表

序号	检 验 项 目	依据标准条款	检验结果
1	尺寸	8.1.4	见 报 告 C009-A2008CCC0308-633133
2	电阻	8.1.5.1	
3	绝缘性能和隔离适用性	8.2	见报告 C009-A2008CCC0308-633133、C009-A2010CCC0308-906684
4	耐电痕化	8.2.5	见报告 00901-A2017CCC0308-2537300
5	温升、耗散功率	8.3	见报告 C009-A2008CCC0308-633133
6	约定不熔断电流	8.4.3.1a	
7	约定熔断电流	8.4.3.1b	
8	额定电流	8.4.3.2	
9	门限	8.4.3.3.2	
10	过载	8.4.3.4	
11	约定电缆过载保护	8.4.3.5	
12	No.5 分断能力(I ₅) (AC)	8.5	
13	No.4 分断能力(I ₄) (AC)	8.5	
14	No.3 分断能力(I ₃) (AC)	8.5	
15	No.2 分断能力(I ₂) (AC)	8.5	见报告 00901-A2017CCC0308-2537300
16	No.1 分断能力(I ₁) (AC)	8.5	
17	过电流选择性	8.7.4	
18	耐热性	8.9	见报告 C009-A2008CCC0308-633133
19	触头不变坏验证	8.10	见报告 C009-A2008CCC0308-633133
20	熔断器支持件的机械强度	8.11.1.1	

检验项目汇总表

[illegible]