



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

型式试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: 20210604000128

产品名称: 防尘交流接触器

型 号: NCX1-9、NCX1-12、NCX1-18

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 防尘交流接触器

型号: NCX1-9、NCX1-12、
NCX1-18

商 标: /

样品数量: 8 台

样品来源: 送样

收样日期: 2021-06-23

完成日期: 2021-07-05

生产者: 浙江正泰电器股份有限公司

生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰
工业园区正泰路 1 号

生产企业: 浙江正泰接触器有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇蟾东
工业区车站路 1028 号

试验结论: 依据 GB/T 14048.4—2020 检验合格。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

NCX1-9、NCX1-12、NCX1-18; Uimp:8kV; Ui:690V; Ith=25A;

NCX1-9: Ue/Ie:AC220V/9A、AC380V/9A、AC660V/6.6A;

NCX1-12: Ue/Ie: AC220V/12A、AC380V/12A、AC660V/8.9A;

NCX1-18: Ue/Ie:AC220V/18A、AC380V/18A、AC660V/12A;

使用类别: AC-3; Us:AC380V、AC220V、AC127V、AC110V、AC36V、AC24V,
50Hz; 极数: 3P; IP50 (接线端子除外);

配用的辅助触头: 1NO1NC; Uimp:6kV; Ui:690V; Ith=10A;

AC-15: Ue:AC380V/220V, Ie:0.95A; DC-13: Ue:220V/110V, Ie:0.15A

主检: 江长石

日期: 2021-07-05

审核: 陈圣杰

日期: 2021-08-01

签发: 江长石

日期: 2021-08-05



备注:

1.变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换版	GB/T 14048.4—2010	GB/T 14048.4—2020
2	Ith 值降低 (产品设计,安全件 等都不变)	Ith=32A	Ith=25A

2.最近一次原认可报告编号(申请编号): 02501-20DQ0061-1(20200605000628);

3.最近一次出具原试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;

4.原证书编号: 2020000304000111;

5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统),
N (120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波);

6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。

试验项目汇总表

[illegible]