

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2003010307066723

发证日期：2021年07月05日

有效期至：2031年07月05日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称 温州正泰电器科技有限公司
及生产地址 浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

产品名称和系列、规格、型号 万能式断路器
NA1-2000、NA1-2000/4、NA1P-2000、NA1P-2000/4、NA1-2000X、NA1-2000X/4、NA1H-2000、NA1H-2000/4；详情见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年05月18日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2003010307066723

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号: NA1-2000、NA1-2000/4、NA1P-2000、NA1P-2000/4、NA1-2000X、NA1-2000X/4、NA1H-2000、NA1H-2000/4 ;型号解释详见附件;

额定冲击耐受电压(Uimp):12kV;

额定绝缘电压(Ui):1000V;

额定工作电压(Ue): AC400V, AC500V/AC690V;

额定电流(In): 630A,800A,1000A,1250A,1600A,2000A ;

过电流脱扣器类型:电子式;

额定运行短路分断能力(Ics): Ics=80kA(AC400V), 40kA(AC500V/AC690V) ;

额定极限短路分断能力(Icu): Icu=80kA(AC400V), 50kA(AC500V/AC690V) ;

额定短时耐受电流(Icw):

NA1-2000,NA1-2000/4, NA1-2000X,

NA1-2000X/4,NA1H-2000,NA1H-2000/4 :

Icw=50kA/1s(AC400V), 40kA/1s(AC500V/AC690V) ;

NA1P-2000、NA1P-2000/4:

Icw=55kA/1s(AC400V), 40kA/1s(AC500V/AC690V) ;

选择性类别: B;

极数: 3P, 4P ;

适用于隔离;

配用的辅助触头:

4NO4NC, 6NO6NC;

Ith: 6A;

AC-15: Ue/Ie: AC400V/0.75A,AC230V/1.3A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.27A,DC110V/0.55A



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2003010307066723

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

型号解释：

N A 1 □ -2000 □ /□

- 断路器极数，3极可不加
- 新老外观代号，空：老外观； X：新外观产品
- 断路器壳架电流
- 行业代号：H：H系列； P：Power系列； 空：其它场合
- 设计序号（企业）
- 万能式断路器代号（企业）
- 企业特征代号



中国质量认证中心