



# 产品认证证书

证书编号: CQC20012280376

## 申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称及地址

上海诺雅克电气有限公司(V012845)  
上海市松江区思贤路3857号

## 产品名称和系列、规格、型号

电能表外置断路器

NBP-80ZSY、NBP-80ZSW; Ui:690V; Uimp:6kV; Ue: AC230V; In: 63A,80A; 瞬时脱扣类型: C型; Ics=Icn: 6kA; 极数:1P+N (1个保护极,N极可开闭); 控制方式: 远程全自动控制方式; 控制电压: AC220V;

## 产品标准和技术要求


CQC1121-2016; GB/T 10963.1-2005

## 认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462187-2016; CQC11-462143-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020年12月30日 有效期至: 2025年12月30日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任: 

# 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070  
<http://www.cqc.com.cn>