



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307684024

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

上海诺雅克电气有限公司
上海市松江区思贤路3857号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器
NM8N-800；详见附页。

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年08月29日 有效期至：2029年08月28日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307684024

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NM8N-800

Uimp: 12kV;

Ui: 1000V;

Ue: AC380/400/415V, AC440V, AC500V, AC660/690V;

In: 500A (仅热磁式), 630A, 700A, 800A;

过电流脱扣器类型: 热磁式, 电子式;

Ics: AC380/400/415V: 36/50/70/100/150kA (C/S/Q/H/R), AC440V:
36/50/70/100/100kA (C/S/Q/H/R), AC500V: 25/40/40/50/100kA (C/S/Q/H/R);
AC660/690V: 12/15/15/15/15kA (C/S/Q/H/R);

Icu: AC380/400/415V: 36/50/70/100/150kA (C/S/Q/H/R), AC440V:
36/50/70/100/100kA (C/S/Q/H/R), AC500V: 25/40/40/50/100kA (C/S/Q/H/R);
AC660/690V: 12/15/15/20/30kA (C/S/Q/H/R);

Icw: 10kA/1s;

脱扣级别: 5, 10, 20, 30 (电子式 ENM, EMM);

选择性类别: A (热磁式), B (电子式);

极数: 3P, 3P+N (3 个保护极, N 极常通), 4P (3 个保护极, N 极可开闭), 4P;

适用于隔离;

适用频率: 50/60Hz。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307684024

证书附页：第 2 页 共 2 页

型号的解释：

NM8 N - 800 □ □

NM8：塑壳断路器通用代号

N：新系列

800：壳架等级电流

□：分断能力特征代号：C、S、Q、H、R

□：脱扣器代号：EN、EM、ENM、EMM、TM

注：

1、脱扣器代号仅在产品盒贴上体现。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司