



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307668272

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**产品名称和系列、型号、规格**

剩余电流动作断路器

NXBLE-63Y; Uimp:4kV; Ui:500V; Ue:AC220V/230V/240V;  
In:6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A; 瞬时脱扣类型:C,D型;  $I\Delta n$ :  
0.01A,0.03A,0.05A,0.075A,0.1A,0.3A/AC型; 额定剩余动作类型:AC型,电子式;  $I\Delta m$ :2000A;  
 $I_{cs}=I_{cn}$ :4500A; 极数:1P+N(带一个保护极,N极可开闭); 适用于隔离

**产品标准和技术要求**

GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2024年12月13日 有效期至:2029年07月30日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2024年07月31日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn))查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

