




161100110161



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☒其他: 利用已获证书结果

申请编号: A2019CCC0304-3323647





产品名称: 警示灯

型 号: ND2-51□□□/□

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

(浙江方圆电气设备检测有限公司)



申请编号: A2019CCC0304-3323647 样品名称: 警示灯 型号: ND2-51□□□/□ 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2019-10-12 完成日期: 2019-10-12	委 托 人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 生 产 者: 乐清市台邦电子科技有限公司 生产者地址: 乐清市北白象镇前程村 生 产 企 业: 乐清市台邦电子科技有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇重石工业区	
试验结论: 原获证(母证书号: 2019010304234697)产品依据 GB/T 14048.5-2017 标准检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 送样品与原获证(母证书号: 2019010304234697)产品的描述、内部结构一致。		
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: ND2-51□□□/□ Ui: 400V; Uimp: 2.5kV; Ue: AC48V, AC60V, AC110V, AC220V, AC380V; 防护等级: IP45;		
主检: 汪林峰 签名:  日期: 2019-10-12		
审核: 陆林林 签名:  日期: 2019-10-12		
签发: 王国忠 签名:  日期: 2019-10-12		
备注: 利用已获证书结果委托人与母证书的信息:		
利用已获证书结果认证	母证书	利用已获证书结果申请
委托人名称	乐清市台邦电子科技有限公司	浙江正泰电器股份有限公司
委托人地址	乐清市北白象镇前程村	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
型号	TB□-□□□	ND2-51□□□/□
母证书编号	2019010304234697	
母报告编号	02401-1911900256-S	
母证书检测机构	浙江方圆检测集团股份有限公司(浙江方圆电气设备检测有限公司)	
说明: 本试验报告引用编号为“02401-1911900256-S”的报告, 仅修改了委托人名称、地址, 与“02401-1911900256-S”除产品型号外, 内部结构、产品参数均一致。		

