



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2024CCC0302-4659119

(任务编号)

产品名称: 负荷开关

型 号: NF1-32,NF1-40

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称：负荷开关	委托人：浙江正泰电器股份有限公司
型 号：NF1-32,NF1-40	委托人地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
商 标：/	生产者：浙江正泰电器股份有限公司
样品数量：4台	生产者地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
样品来源：工厂送样	生产企业：浙江正泰机床电气制造有限公司
收样日期：2025-01-03	生产企业地址：浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号
完成日期：2025-01-07	

试验结论：依据 GB/T14048.3-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

NF1-32,NF1-40
Ui:800V;Uimp:6kV; Ith:32A,40A;
Ue: AC220V/240V,AC380V/415V,AC660V/690V;
AC-22A: Ie: 32A,40A;
AC-23A:Ie: 32A,40A (AC220V/240V,AC380V/415V),
16A,25A(AC660V/690V),
Icw:800A/1s; Icm(峰值): 1128A;
极数: 3P,3P+N; 适用频率: 50/60Hz;
防护等级: IP20(不带防护外壳), IP65(带防护外壳).

主检：王 炜 签字：王炜 日期：2025-01-14

审核：陆维导 签字：陆维导 日期：2025-01-14

签发：孙阿琴 签字：孙阿琴 日期：2025-01-14


(检测机构名称、盖章)
2025年01月14日

备注：

1.变更情况：

序号和名称	变更前	变更后
1.型号的解释变更	见报告 03601-A-18B1101-S 的第4页	见报告 03601-A-24B1016-S 的第4页
2.触头（触刀） 制造商（生产厂）变更	温州宏丰电工合金股份有限公司	浙江宏丰金属基功能复合材料有限公司
3.触头（触刀） 制造商（生产厂）变更	福达合金材料股份有限公司	浙江福达合金材料科技有限公司

- 2.原认可报告编号：03601-A-18B1101-S;
3.出具原试验报告的检测单位：苏州电器科学研究院股份有限公司;
4.原证书编号：2024010302675580;
5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。

试验项目汇总表

[illegible]