



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302667932

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

浙江正泰机电电气有限公司  
浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

**产品名称和系列、型号、规格**

熔断器式隔离开关  
HR3-600/3□□ Ui: 690V; Uimp: 8kV; Ith: 600A; Ue: AC380V; Ie: 600A; Iq: 50kA; 使用类别: AC-22B; 极数: 3P; 型号解释见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月31日 有效期至：2029年07月30日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302667932

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号的解释：

HR    3    -    600    /    3    □    □  
(1)    (2)    (3)    (4)    (5)    (6)

- (1) 熔断器式隔离开关
- (2) 设计序号
- (3) 额定工作电流 (A)
- (4) 极数：3 代表 3 极
- (5) 操作方式：“1”表示正面侧方杠杆式；“2”表示正面中央杠杆式；  
“3”表示侧面手柄式；“4”表示无面板正面侧方杠杆式
- (6) 有“BX”表示旋转式操作型，无“BX”表示杠杆式操作型

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司