



产品认证证书

证书编号: CQC23012411319

发证日期: 2023 年 11 月 14 日
有效期至: 长期有效

委托人名称 浙江正泰物联技术有限公司
及注册地址 浙江省温州市乐清市北白象镇温州大桥工业园区

制造商名称 浙江正泰物联技术有限公司
及注册地址 浙江省温州市乐清市北白象镇温州大桥工业园区

生产企业名称 浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

产品名称和系列、规格、型号 具有远程控制功能的剩余电流动作断路器
NB2LE-80ZTB;Ui:690V;Uimp: 6kV;Ue: AC230V(1P+N), AC400V(3P+N);In:
6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A; 瞬时脱扣类型: C 型;I_{Δn}: 10mA, 30mA, 100mA;
Ics=Icn:6kA;额定剩余动作类型: A 型/AC 型,电子式;I_{Δm}: 800A; 极数: 1P+N(1 个保护极, N 极可开
闭), 3P+N(3 个保护极, N 极可开闭);适用于隔离用.控制方式:远程全自动控制方式;控制信号:
通讯接口(RS485 控制)

产品标准和技术要求 CQC1149-2020;GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-382301-2020 认证规则的要求, 特发此证。
本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心