

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2012010302543479

发证日期: 2020年05月15日

有效期至: 2031年06月30日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
生产企业名称	浙江正泰机床电气制造有限公司
及生产地址	浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号
产品名称和系列、 规格、型号	负荷开关 NF1-32,NF1-40; Ui:800V;Uimp:6kV; Ith:32A,40A;Ue: AC220V/240V,AC380V/415V,AC660V/690V;AC-22A: Ie: 32A,40A;AC-23A:Ie: 32A,40A (AC220V/240V,AC380V/415V),16A,25A(AC660V/690V),Icw:800A/1s; Icm(峰 值): 1128A; 极数: 3P,3P+N; 适用频率: 50/60Hz;防护等级: IP20(不带防护外壳), IP65(带 防护外壳).型号解释详见附件
产品标准和技术要求	GB/T14048.3-2017
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

陆楠



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2012010302543479

第 1 页 共 1 页

纸 号:

型号的解释:

N	F	1-□	/3.	□.	□.	□	
防护形式:	0—不带防护外壳; 1—带防护外壳						
安装方式:	0,板前螺钉安装;1,板后螺钉安装;2,板前导轨安装;3,门锁安装						
辅助端子:	0,不带; 1,接地端子; 2,N 极 (不可断开)						
极数							
约定自由空气发热电流 (32A, 40A)							
设计序号							
负荷开关							
企业特征代号							

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心