



电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304639096

证书附页: 第 1 页 共 3 页

NC8-40/□□/□, NC8-50/□□/□, NC8-65/□□/□,
NC8-40/□□/□/□, NC8-50/□□/□/□, NC8-65/□□/□/□
Ui:690V;
Uimp:8kV;
Ue: AC220V/230V/240V,AC380V/400V/415V,AC660V/690V;
NC8-40/□□/□,NC8-40/□□/□/□:
Ith:60A;
AC-1:Ue/Ie:AC220V/230V/240V/60A,AC380V/400V/415V/60A,AC660V/690V/60A;
AC-3:Ue/Ie:AC220V/230V/240V/40A,AC380V/400V/415V/40A,AC660V/690V/34A;
AC-4:Ue/Ie: AC220V/230V/240V/40A,AC380V/400V/415V/40A,
AC660V/690V/34A(NC8-40,NC8-40/W,NC8-40/Z,NC8-40/4/Z,NC8-40C/4);
AC-4:Ue/Ie:AC220V/230V/240V/18.5A,AC380V/400V/415V/18.5A,
AC660V/690V/9A(NC8-40/4,NC8-40/22,NC8-40/4/W,NC8-40/22/W);
NC8-50/□□/□,NC8-50/□□/□/□:
Ith:80A;
AC-1:Ue/Ie:AC220V/230V/240V/80A,AC380V/400V/415V/80A,AC660V/690V/80A;
AC-3:Ue/Ie:AC220V/230V/240V/50A,AC380V/400V/415V/50A,AC660V/690V/39A;
AC-4:Ue/Ie: AC220V/230V/240V/50A,AC380V/400V/415V/50A,AC660V/690V/39A
(NC8-50,NC8-50/W,NC8-50/Z,NC8-50/4/Z,NC8-50C/4);
AC-4:Ue/Ie:AC220V/230V/240V/24A,AC380V/400V/415V/24A,AC660V/690V/12A
(NC8-50/4,NC8-50/22,NC8-50/4/W,NC8-50/22/W)
NC8-65/□□/□ , NC8-65/□□/□/□:
Ith:80A;
AC-1:Ue/Ie:AC220V/230V/240V/80A,AC380V/400V/415V/80A,AC660V/690V/80A;
AC-3:Ue/Ie:AC220V/230V/240V/65A,AC380V/400V/415V/65A,AC660V/690V/42A;
AC-4:Ue/Ie: AC220V/230V/240V/65A,AC380V/400V/415V/65A,AC660V/690V/42A
(NC8-65,NC8-65/W,NC8-65/Z,NC8-65/4/Z,NC8-65C/4);
AC-4:Ue/Ie:AC220V/230V/240V/28A,AC380V/400V/415V/28A;
AC660V/690V/14A (NC8-65/4,NC8-65/22,NC8-65/4/W,NC8-65/22/W);
Us: NC8-40~65,NC8-40/4~65/4,NC8-40/22~
65/22:AC:24V,36V,42V,48V,110V,120V,127V,220V,230V,

本页为证书附页,应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304639096

证书附页: 第 2 页 共 3 页

240V,277V,380V,400V,415V,440V,460V,480V,600V,660V; 50Hz, 50/60Hz;
NC8-40/W~65/W,NC8-40/4/W~65/4/W,NC8-40/22/W~65/22/W: AC/DC
100V-250V,48V-130V,24V-60V;
NC8-40/Z~65/Z(3P):DC:24V,48V,110V,120V,125V,220V;
NC8-40/4/Z~65/4/Z(4P):DC:24V,48V,110V,220V;
NC8-40C/4~65C/4:AC:24V,110V,127V,220V/230V,240V,380V,400V,415V;50Hz;
极数:3P,4P;
外壳防护等级:NC8-40-65,NC8-40/W-65/W,NC8-40/Z~65Z,NC8-40/4/Z~65/4/Z,
NC8-40C/4~65C/4:
IP20 (仅适用于正前
侧),NC8-40/4-65/4,NC8-40/22-65/22,NC8-40/4/W-65/4/W,NC8-40/22/W-65/22/W: IP10;
配用的辅助触头(本体):
1NO1NC;
Ith:10A;
AC-15: Ue/Ie:AC220V/230V/2.7A,AC380V/400V/415V/1.5A;
DC-13: Ue/Ie:DC220V/250V/0.3A

本页为证书附页,应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304639096

证书附页: 第 3 页 共 3 页

型号解释:

NC8-□□□□/□□/□□□□

产品市场: JC 轨道交通领域, 常规领域不写

N 表示可逆产品, 非可逆时省略不写

Z 直流线圈, W 宽电压线圈, B 标准型, 省略不写

常闭主触头数量, 数量为 0 时, 省略不写

常开主触头数量, 数量为 3 时, 省略不写

C 普通型, 标准型省略不写

常闭辅助触头数量, 3 极为 1 时、4 极为 0 时, 省略不写

常开辅助触头数量, 3 极为 1 时、4 极为 0 时, 省略不写

(AC-3、415V/400V/380V 时) 额定工作电流 (A)

设计序号

交流接触器

企业特征代号

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司